

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 июня 2017 г. № 713

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 228 от «24» апреля 2018 г.
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сети газораспределения

(при предварительной выдаче технических условий)

1. ОАО «Малоярославецмежрайгаз»
(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)
2. Администрация ГП «город Балабаново»
(полное наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество)

3. Объект капитального строительства объект капитального строительства

(наименование объекта)
расположенный (проектируемый) по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново
(местонахождение объекта)
ул. Лермонтова, в районе д. 16А

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 4 куб. метров в час.

4. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
объекта капитального строительства составляет от 9 месяцев до 2 лет с даты заключения
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального
строительства к сети газораспределения.

5. Срок действия настоящих технических условий составляет 70 дней

Главный инженер



А.В. Блинов
(фамилия, имя, отчество
исполнителя)

Открытое акционерное общество

«Малоярославецмежрайгаз»

ул. Коммунальная, 8, г. Малоярославец

249096, Калужская обл, РФ

телефон: (8-484-31) 2-69-05

факс: (8-484-31) 2-69-05, 2-69-06

E-mail: info@mmrg.ru

Главе Администрации

(исполнительно-распорядительный орган)

городского поселения

«Город Балабаново»

Парфенову В.В.

10.05.18, № 546

На № _____

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На Ваш запрос исх. № 978/01.0116 от 12.04.2018 г. по поводу выдачи технических условий на подключение к газораспределительным сетям планируемых объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 40:03:110109:92 по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Лермонтова, в районе д.16А .ОАО «Малоярославецмежрайгаз» сообщает, что по территории выделяемого участка проходит стальной газопровод среднего давления Ø219 $P_{расч.} = 0,3$ МПа. Согласно СП 42-101-2003 должно быть выдержано расстояние от газопровода до фундамента сооружения не менее 4 м., а также должен быть обеспечен постоянный доступ на земельный участок для проведения технического обслуживания и выполнения аварийных работ.

В связи с этим ОАО «Малоярославецмежрайгаз» считает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей» п.7 для газопровода должна быть установлена охранный зона на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода.

ОАО «Малоярославецмежрайгаз» сообщает, что существует техническая возможность подключения (технологического присоединения) данного земельного участка (объекта капитального строительства) к подземному стальному газопроводу среднего давления Ø219, принадлежащего ОАО «Малоярославецмежрайгаз» при условии выделения полосы отвода шириной не менее 4-х метров.

В связи с тем, что газопровод походит по земельному участку с кадастровым номером 40:03:110109:92, размер платы по технологическому присоединению будет включать в себя только проведение мероприятий по фактическому подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, стоимость которых будет устанавливаться Министерством конкурентной политики Калужской области на текущий год.

Генеральный директор

С.П.Никулин